



广东贝源检测技术股份有限公司

检测报告

贝 环境检测 QB 字 (2019) 第 12156 号

中心 (大塘杆菌)

委托方: _____ 从化净水有限公司

检测类别: _____ 委托送样

报告日期: _____ 2019 年 11 月 14 日

广东贝源检测技术股份有限公司



报告说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的检测程序按照有关环境检测技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 本报告的封面、扉页和签名页是本报告不可或缺的组成部分，与报告正文组成完整的检测报告。
4. 报告无编写人、审核人及签发人签名，或涂改，或未盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章，或无“CMA”章均无效。
5. 本公司负责采样时，检测结果仅对当时采集的样品负责；客户委托送样时，检测结果仅对所收样品负责。
6. 对本报告若有疑问，请向本公司咨询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本公司资料:

公司名称：广东贝源检测技术股份有限公司

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号汇创空间 201

检测地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号汇创空间 201

电话/传真：020-32011123/020-32011099

邮政编码：510663



编写：姚琳

签名：姚琳

审核：黎福卿

签名：黎福卿

签发：黄春迎

签名：黄春迎

职务：授权签字人

时间：2019年11月14日

分析人员：麦育纯

收样日期：2019年11月07日

分析日期：2019年11月07日~2019年11月08日





检测 报 告

一、检测任务

受从化净水有限公司委托,对该单位送检的从化净水有限公司(中心城区污水处理厂)的废水进行检测和分析。

二、项目信息

委 托 方: 从化净水有限公司

地 址: 从化区南方村 108 号

联 系 人: 肖汝婷

联系电话: 13538812261

三、检测内容

应委托方要求进行以下检测:

表 1 检测点位、检测项目及检测频次一览表

检测项目类别	样品原标识	检测项目
废水	从化区环保水样中心进水	粪大肠菌群
	从化区环保水样中心出水	

四、检测方法

表 2 检测分析方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018	电热恒温培养箱 DNP-9052	10CFU/L



五、检测结果

表 3 废水检测结果

样品性状	黄色、无味、少量悬浮物	无色、无味、无悬浮物
检测项目 样品原标识	从化区环保水样中心进水	从化区环保水样中心出水
粪大肠菌群	6.8×10^7	5.4×10^2
备注： 1、单位：CFU/L； 2、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责，本报告的结果仅涉及被测样品。		

****报告结束****

